

Vedligeholdelsesvejledning niveaudevipper



Billede af vægthods



Der findes forskellige typer følere til forskellige typer spildevand, regn- og drænvand. Servicingen af disse er dog den samme.

- Min. 1 gang årligt bør føleren kontrolleres og rengøres – i særligt følsomme områder, hvor svigt kan medføre store skader på f.eks. bygninger eller inventar, aftales ”skærpet” serviceintervaller med rådgiver eller bygherre. Dette kunne f.eks. være 1 gang i kvartalet eller 1 gang om måneden.
- Føleren løftes forsigtigt ud af brønden og kontrolleres visuelt for skader.
- Er der tegn på skader repareres disse eller føleren udskiftes.
- Føler og kabel rengøres med lunkent vand.
- Kablet – hvis dette er 100% intakt, smøres med en egnet silikonespray – F.eks. Unipak kabelspray med 30% silikone.
- Kontroller om kontakten virker i niveaudevipper – Det gøres ved at vende den ”røde” plast føler så den står lodret – kuglen i svømmeren vil falde ned med et ”klik”. Når dette gøres, sluttes strømmen og alarmboksen skal give en alarm.
- Husk at sikre, at den sorte eller røde vægthods sidder korrekt, inden niveaudevipper monteres igen. Vægthods er beregnet til at holde niveaudevippers kabel i en bestemt højde, hvis den ligger løst på bunden. Vægten kan ”låses” på kablet.
- Føleren monteres igen og det sikres at den hænger i den rigtige højde.